AwSV-Anlage					maß-gebliche WGK	Gefährdungsstufe (A-D)	Kapazität/ Volumen in m³	primäre Sicherheit	sekundäre Sicherheit (doppelwandig, Auffangwanne, flüssigkeitsundurchlässiger Boden, Leckagesonde)	Rückhalte-volumen [Liter]	Sachverständigenprüfung			Datum nä. Prüfung (falls erforderlich)
Nr.	Bezeichnung	Anlagentyp (LAU, HBV, RL)	innerhalb/ außerhalb von Schutz- oder Überschwemmungs-gebieten	Aufstellungsart (oberirdisch, unterirdisch)							bei Inbetriebnahme	wiederkehrend	bei Stilllegung	
1	Fleischwagenwaschplatz	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,182	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	270	nein	nein	nein	
2	Viehwagenwaschplatz	HBV	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe A	0,196	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	1.000	nein	nein	nein	
3	Kistenwaschanlage	HBV	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe B	2	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	3.000	nein	nein	nein	
4	Öllager	LAU	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe B	4	Originalbehälter	Auffangwannen		nein	nein	nein	
5	Sicherheitsschränke Werkstatt	LAU	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe A	0,6	Originalbehälter	Auffangwanne	66	nein	nein	nein	
6	Brühtank	HBV	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe A	0,22	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	220	nein	nein	nein	
7	Keller Innereien	LAU	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	7,92	Originalbehälter	doppelwandig		nein	nein	nein	
8	Bluttanks - Gefahrstoffdepot 1	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A		dichter Originalbehälter (edelstahl)	Gefahrstoffdepot	245	nein	nein	nein	
9	Anitec Anlage	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,2	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	220	nein	nein	nein	
10	Kratzanlage	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,01	Originalbehälter			nein	nein	nein	
11	Aufzüge	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,4	dichter Behälter	AwSV-Beschichtung		nein	nein	nein	
12	Kälteanlage, gesamt	HBV	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe C	17,3	dichter Behälter (Stahl)	Auffangbecken	136.000	ja	nein	nein	5 Jahre
13	Kälteanlage MR 1	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	1	dichter Behälter (Stahl)	Auffangbecken		ja	nein	nein	5 Jahre
14	Kälteanlage MR 2	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,9	dichter Behälter (Stahl)	Auffangbecken		ja	nein	nein	5 Jahre
15	Druckerhöhungspumpen	LAU	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,42	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	220	nein	nein	nein	
16	Eismaschinen	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,04	dichter Originalbehälter (Kunststoff)			nein	nein	nein	
17	Dampfkessel- Container WULFF	LAU	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,1	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	220	nein	nein	nein	
18	Dampfkessel - Container TAMME	LAU	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe C	22	dichter Behälter (Stahl)	doppelwandig; Auffangwanne	22.000	ja	ja	ja	
19	Dampfkessel - Gefahrstoffdepot 2	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,2	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	245	nein	nein	nein	
20	Sprinklerzentrale	HBV	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe A	1,75	dichter Behälter (Stahl)	doppelwandig		nein	nein	nein	
21	Sprinkleranlage	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	15	dichter Originalbehälter (Kunststoff) + Rohrleitung			nein	nein	nein	
22	Reinigungsmittellager	LAU	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe B	9,274	dichte Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne; WHG Beschichtung		ja	nein	ja	
23	Seuchenhalle	HBV	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe A	1	dichte Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne		nein	nein	nein	
24	Abluftbehandlung ARA	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0,66		Auffangwanne	405				
25	Druckluftzentrale	HBV	außerhalb	oberirdisch	1	Stufe A	0.44	dichter Originalbehälter (Kunststoff)	Auffangwanne	220	nein	nein	nein	
26	Gefahrstoffcontainer WETRALOG	LAU	außerhalb	oberirdisch	2	Stufe A	0,957	dichter Originalbehälter	Auffangwannen, F90 Schrank, Ölschrank mit Wanne	65+338+ 63+22	nein	nein	nein	